

## ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Банк объявляет тендер на приобретение аккумуляторных батарей для UPS EATON POWERWARE 9355-15-NCHS-0 1024413 .

### **Требование к аккумуляторным батареям:**

Количество: 128 шт.

Наименование: ВВ-Battery ВР26-12 (ВР26-12FR)

Номинальное напряжение 12В

Номинальная емкость 26.0 Ач (С20 до 1,75 В/эл)

Тип вывода В1 (под болт М5), опционально Т2 и I1

Внутреннее сопротивление  $\leq 10\text{м}\Omega$  (полностью заряженного аккумулятора)

Макс. ток разряда 390 А до 5 сек.

Макс. ток заряда 7.8 А

Гарантия : 24 мес.

Год выпуска АКБ – 2020 г.

Батареи должны быть поставлены в банк до конца 2020 года. В цену батарей должны входить работы по их монтажу и демонтажу старых батарей. Аналоги не рассматриваются.